

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)  
Αρ. 5133, 11.1.2019  
Αριθμός 3

Κ.Δ.Π. 3/2019

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2018

Διάταγμα με βάση τα Άρθρα 8(15) και 9(5)(β)

187(Ι) του 2002  
85(Ι) του 2007  
10(Ι) του 2008  
79(Ι) του 2009  
51(Ι) του 2013  
180(Ι) του 2013  
114(Ι) του 2018.

Ο Υπουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 8, εδάφιο (15) και το άρθρο 9, εδάφιο (5), παράγραφος (β) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

- Συνοπτικός τίτλος.
- Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας Πίνακας.
- Έναρξη ισχύος.
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαίου) Διάταγμα του 2018.
  2. Οι Γενικοί Όροι Λειτουργίας για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου παρατίθενται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος.
  3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,  
Υπουργός Εργασίας,  
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαίου**  
**Γενικοί Όροι Λειτουργίας**

**A. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**

1. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένες ώστε κατά την πλήρωση και άδειασμα των δεξαμενών αποθήκευσης καθώς επίσης και κατά την πλήρωση των βυτίων να εφαρμόζονται οι καλύτεροι ευλόγως εφικτοί τρόποι και μέθοδοι για περιορισμό της διαφυγής ατμών πετρελαιοειδών στο περιβάλλον λόγω διαρροών (fugitive emissions) από βαλβίδες, ενώσεις σωληνώσεων κλπ. Για τον σκοπό αυτό, η πλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης και των βυτίων πρέπει να γίνεται από τον πυθμένα ("bottom loading") δηλαδή η εισαγωγή στα ντεπόζιτα να είναι στο κάτω μέρος τους.
2. Για την πρόληψη διαρροών καυσίμου ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ορίσει κατάλληλο πρόσωπο το οποίο να ελέγχει όλες τις σωληνώσεις και ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση δεξαμενών και βυτίων για τυχόν φθορές και διαρροές πετρελαιοειδών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται κάθε τρεις μήνες και τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε βιβλίο με αριθμημένες σελίδες ή σε ηλεκτρονική μορφή και να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Η πλήρωση δεξαμενών και βυτίων πρέπει να γίνεται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για τον σκοπό αυτό.
4. Μετά την πλήρωση των δεξαμενών και των βυτίων, κατά την αποσύνδεση του σωλήνα πλήρωσης πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο για τη συλλογή και κατάλληλη διάθεση των πετρελαιοειδών που βρίσκονται σε αυτόν.
5. Κάθε δεξαμενή αποθήκευσης και κάθε βυτίο πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού στην ατμόσφαιρα. Ο εξαερισμός των δεξαμενών μπορεί να είναι κοινός. Ο σωλήνας του εξαερισμού των δεξαμενών πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 2 μέτρα πάνω από την οροφή των εγκαταστάσεων.

**B. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**

Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας) αναλυτική έκθεση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- (α) το είδος και τη συνολική ποσότητα των πετρελαιοειδών που αποθηκεύτηκε,
- (β) τη συμμόρφωση της εγκατάστασης προς τους όρους λειτουργίας της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων,
- (γ) αναφορά στα μέτρα που λήφθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης για έλεγχο της ρύπανσης.

**Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ**

Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης διαπιστώνει παράβαση των όρων λειτουργίας της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, ενημερώνει σχετικά τον Αρχιεπιθεωρητή και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό.

**Δ. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης προτού προβεί σε οποιοσδήποτε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση, πρέπει να αποταθεί στον Αρχιεπιθεωρητή για γραπτή βεβαίωση ότι η προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δεν θα απαιτήσει τη χορήγηση νέας Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων.
2. Εάν οι προγραμματιζόμενες επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση ενδέχεται να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων προτού προβεί στις εν λόγω αλλαγές.

**E. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ**

Στα πλαίσια των επιθεωρήσεων και για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των όρων λειτουργίας της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχει στον Επιθεωρητή όλες τις εύλογες διευκολύνσεις και βοήθεια για την ασφαλή πρόσβαση στους χώρους της εγκατάστασης με σκοπό την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται με βάση το άρθρο 25 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018.

**Στ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να ορίσει:

- (α) Υπεύθυνο της εγκατάστασης. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του φορέα εκμετάλλευσης, ο πρόεδρος, ο διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος λειτουργός. Με τον ορισμό του προσώπου να δίνεται και η ιδιότητά του.
- (β) Υπεύθυνο επικοινωνίας από τους εργαζόμενους που ευρίσκονται συνεχώς στην εγκατάσταση (εφόσον διαφέρει από τον πιο πάνω υπεύθυνο της εγκατάστασης) και στον οποίο θα απευθύνεται ο Επιθεωρητής για σκοπούς εφαρμογής του όρου λειτουργίας Ε.

Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τους Υπεύθυνους αυτούς, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώσει τον Αρχιεπιθεωρητή πάραυτα και εντός 24 ωρών το αργότερο.

2. Τα ονόματα και τα στοιχεία του/των Υπευθύνου/ων θα πρέπει να υποβληθούν στον Αρχιεπιθεωρητή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων.

**Ζ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ**

Αντίγραφο της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για ενημέρωση του προσωπικού που εκτελεί οποιαδήποτε εργασία σχετική με τους όρους λειτουργίας της.

Η. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για ανανέωση της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος των πιο πάνω όρων λειτουργίας.

**Περίληψη υποχρεώσεων Φορέα Εκμετάλλευσης για υποβολή στοιχείων**

Χρονοδιάγραμμα	Λεπτομέρειες	Όρος Λειτουργίας
Πάραυτα σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τους υπευθύνους	Ενημέρωση Αρχιεπιθεωρητή	Στ.1
Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Εκπομπής	Ονόματα υπευθύνων: • Εγκατάστασης και • Επικοινωνίας.	Στ.2
Μέχρι 31 Μαρτίου κάθε χρόνου	Ετήσια Έκθεση	Β