

Αριθμός 494

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2003**

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

Πα σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30^{ης} Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας» (Ε.Ε. L393 της 30.12.1989, σελ.1),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 38 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003, εκδίδει τους πιο κατωκανονισμούς:

89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002
41 (Ι) του 2003
99(0) του 2003.

Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο: 5.4.2002.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004.

Τροποποίηση του 2 Το Παράρτημα I των βασικών κανονισμών τροποποιείται
Παράρτηματος I ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (3):

«(3) Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή και εξοπλισμό εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματους διακόπτες διαρροής (Residual Current Devices R.C.D.s) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο 30mA ή και μικρότερης, ανάλογα με τις ιδιόζουσες περιστάσεις, ή να εφοδιάζονται με άλλες κατάλληλες συσκευές για προστασία από ηλεκτροπληξία των προσώπων στην εργασία ή και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν.».

(β) Με την διαγραφή στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 19 της φράσης: «, όπου αυτό είναι δυνατό,» (2^η γραμμή).

Τροποποίηση του 3. Το Παράρτημα II των βασικών κανονισμών τροποποιείται
Παράρτηματος II ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (3):

«(3) Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούν ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματους διακόπτες διαρροής (Residual Current Devices R C D s) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο 30mA ή και μικρότερης, ανάλογα με τις

ιδιάζουσες περιστάσεις, ή να εφοδιάζονται με άλλες κατάλληλες συσκευές για προστασία από ηλεκτροπληξία των προσώπων στην εργασία ή και άλλων επηρεαζομένων προσώπων.» και

- (β) Με την διαγραφή στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 15 της φράσης «, όπου αυτό είναι δυνατό,» (2^η γραμμή).