



Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung



BG BAU



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ		Όλα Καλά ναι όχι		Δεν ισχύει
Διαθέσιμα Έγγραφα	Πιστοποιητικό (Βεβαίωση εξέτασης Τύπου) από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου	☐	☐	☐
	Σχέδιο διαμόρφωσης κατασκευαστή	☐	☐	☐
	Στατική μελέτη (υπολογισμοί) από αρμόδιο Μηχανικό	☐	☐	☐
	Οδηγίες (εγχειρίδιο) συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης κατασκευαστή ή σύμφωνα με τη στατική μελέτη	☐	☐	☐
Στοιχεία ικριώματος	Έτοιμα για χρήση (καμία εμφανής ζημία)	☐	☐	☐
Αντοχή και σταθερότητα του συστήματος	έδαφος, κατανομή φορτίου –σανίδες έδρασης	☐	☐	☐
	κοχλίες βάσεων [βίδες] (ως οι οδηγίες του κατασκευαστή)	☐	☐	☐
	διαγώνιοι σύνδεσμοι [χιαστί]	☐	☐	☐
	συνδετήρας βάσεων (που συνδέει τους γρούλους βάσεων)	☐	☐	☐
	δοκός ζεύξεως (για συμπληρωματική ακαμψία)	☐	☐	☐
	αγκύρωση (ως οι οδηγίες του κατασκευαστή, σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης)	☐	☐	☐
	αρχείο δοκιμών φόρτισης αγκυρώσεων	☐	☐	☐
	εξέδρες εργασίας (πλήρως τοποθετημένες και στερεωμένες)	☐	☐	☐
Πλατφόρμες	πλατφόρμες ανάλογες του ικριώματος (συμπεριλαμβανομένων των σανίδων εδάφους)	☐	☐	☐
	γωνίες (θα έχουν το πλήρες πλάτος των διαβάσεων του ικριώματος)	☐	☐	☐
	ύψος μεταξύ των πλατφόρμων ($\geq 1,90$ μ)	☐	☐	☐
	διάκενο μεταξύ των πλατφόρμων	☐	☐	☐
	Πλευρική προστασία εξωτερικής πλευράς (και στα άκρα)	☐	☐	☐
Απαιτήσεις ασφαλείας στην εργασία	Πλευρική προστασία εσωτερικής πλευράς απόσταση από το κτίριο ή την κατασκευή (π.χ. τοίχος) (≤ 30 εκατ.)	☐	☐	☐
	σημεία πρόσβασης (περίπου ανά 50 m)	☐	☐	☐
	χώροι διέλευσης και εργασίας (φωτισμός)	☐	☐	☐
	πρόσθετα μέσα ασφαλείας (δίκτυα, σχάρες προστατευτικό παραπέτασμα πτώσης υλικών)	☐	☐	☐
	σήμανση (πινακίδες στα σημεία πρόσβασης)	☐	☐	☐
	φραγή των σημείων πρόσβασης και πινακίδα απαγόρευσης «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ» όσο δεν είναι έτοιμο για χρήση	☐	☐	☐
Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση	Επίβλεψη από αρμόδιο πρόσωπο	☐	☐	☐
	Εκπαιδευμένοι εργάτες ανέγερσης	☐	☐	☐
	Χρήση ΜΑΠ (ζώνες ασφαλείας, κράνος, ζώνη εργαλείων, παπούτσια ασφαλείας)	☐	☐	☐
		☐	☐	☐