



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ' Αρ. 1753 τῆς 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικαὶ Διοικητικαὶ Πράξεις

Άριθμὸς 21

Οι περὶ Πετρελαιοειδῶν (Τροποποιητικοὶ) Κανονισμοὶ τοῦ 1982, κατατεθέντες εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ ἐγκριθέντες ύπ' αὐτῆς ἄνευ τροποποίησεων, δημοσιεύονται εἰς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συμφώνως τῷ ἑδαφίῳ (3) τοῦ ἀρθρου 9 τοῦ βασικοῦ περὶ Πετρελαιοειδῶν Νόμου (ώς τοῦτο περιέχεται εἰς τὸ ἀρθρον 4 τοῦ Νόμου 64 τοῦ 1975).

**Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΣ ΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΙΚΕΦ. 272 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 64 ΤΟΥ 1975)**

Κανονισμοὶ δυνάμει τοῦ ἀρθρου 9

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἔνασικοῦν τὰς ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 9 τοῦ περὶ Πετρελαιοειδῶν Νόμου χαρτηγουμένας αὐτῷ ἐξαισίας, ἐκδίδει τοὺς ἁκολούθους Κανονισμούς :

1. Οι παρόντες Κανονισμοὶ θὰ διναφέρωνται ως οἱ περὶ Πετρελαιοειδῶν (Τροποποιητικοὶ) Κανονισμοὶ τοῦ 1982 καὶ θὰ διασγιγνάσκωνται δμοῦ μετὰ τῶν περὶ Πετρελαιοειδῶν Κανονισμῶν (ἐν τοῖς ἐφεξῆς διναφερομένων ως «οἱ βασικοὶ κανονισμοί»).

Ἐπίσημος
Ἐφημερίς,
Παραρτήμα
Τρίτον:
19. 8.1977
31.10.1980.

2. Ο Κανονισμὸς 100Δ τοῦ Μέρους ΙΧΑ (Εἰδικοὶ Κανονισμοὶ ισχύοντες διὰ τὸ ὑγραέριον) τῶν βασικῶν ικανοτισμῶν καταργεῖται καὶ διντικοθίσταται διὰ τοῦ ἁκολούθου νέου Κανονισμοῦ :

«100Δ.—(1) Ἐδαιρουμένων τῶν θοχείων χωρητικότητος εἰς έδωρ 1-130 λίτρων, οὐδὲν σύστημα ὑγραερίου ως μονάς δοχείου μετ' ἔξαρτημάσταν ἢ ως μονάς καὶ ρυθμιστής ἢ ως ρυθμιστής θὰ εἰσάγηται εἰς τὴν Δημοκρατίαν ἢ θὰ κατασκευάζηται ἢ θὰ ἐκτίθηται πρὸς πώλησιν ἢ πωλήγεται ἢ θὰ χρησιμοποιήται ἐν αὐτῇ,

έκτος έαντον έξι αύτων ξεχθή έπιθεωρηθή ή έγκριθή ύπό τής 'Αρχῆς :

Νοείται ότι δύορος ούτος θά θεωρήται ως ίκανοποιηθείς έαντον άποδεικνύεται έγκρισις διὰ τής έπικολλήσεως σφραγίδως ή έτεκτας ύπο :

- (α) Τής Διαπολιτειακής 'Εμπορικής 'Επιτροπής τῶν 'Ηνωμένων Πολιτειῶν τής 'Αμερικής' ή
- (β) τοῦ 'Ινστιτούτου Βρετανικῶν Προδιαγραφῶν' ή
- (γ) τής 'Ενώσεως τῶν 'Ασφαλιστικῶν 'Εργαστηρίων τῶν 'Ηνωμένων Πολιτειῶν τής 'Αμερικής' ή
- (δ) τοῦ 'Αμερικανικού 'Ινστιτούτου Πετρελαιοειδῶν καὶ τής 'Αμερικανικής 'Ενώσεως Μηχανολόγων Μηχανικῶν' ή
- (ε) τοῦ Συνδέσμου 'Αμερικανικῶν 'Εργαστηρίων 'Υγραερίου' ή
- (στ) τοῦ Γερμανικού Συνδέσμου Προδιαγραφῶν D.I.N. ή
- (ζ) κρατικῶς ἀνεγνωρισμένου 'Ιδρυματος Προδιαγραφῶν ή ΙΚώδικος καὶ τῇ ίκανοποίησει τής 'Αρχῆς.

(2) Ούδεν δοχείον χωρητικότητος εἰς ύδωρ 1-130 λίτρων θά κατασκευάζεται ή θά είσαγηται εἰς τὴν Δημοκρατίαν ή θά έκτιθηται πρὸς πώλησιν ή πωλήται έαντον έξι αύτῶν ξεχθή έπιθεωρηθή ή έγκριθή ύπο τής 'Αρχῆς :

Νοείται ότι δύορος ούτος θά θεωρήται ως ίκανοποιηθείς έαντον έκαστον έξι αύτῶν φέρῃ τὸ Πρότυπον Σήμα τοῦ Κυπριακοῦ 'Οργανισμοῦ Προτύπων καὶ 'Ελέγχου Ποιότητος ή έαντον προστοκήζηται Πιστοποιητικόν Καταλληλότητος κρατικῶς ἀνεγνωρισμένου 'Ιδρυματος Προδιαγραφῶν διὰ τὸ δοχεῖον συνάδει μὲ τὸ Πρότυπον CYS 77:1980 τοῦ Κυπριακοῦ 'Οργανισμοῦ Προτύπων καὶ 'Ελέγχου Ποιότητος ή ίσοδυνάμου καὶ τῇ ίκανοποίησει τής 'Αρχῆς.

(3) Οὐδεμία τροποποίησις ή έπισκεψή ή σήμανσις δύναται νὰ γίνη ἐπὶ ουστήματος δοχείου ύγραερίου, έξαρτύσεως δοχείου ή ρυθμιστοῦ έκτος έαντον αὕτη γίνη συμφώνως πρὸς τοὺς δρους τοῦ ἀρχικοῦ κατασκευαστοῦ.».

3. 'Ο Κανονισμὸς 1001 τοῦ Μέρους ΙΧΑ (Ειδικοὶ Κανονισμοὶ ισχύοντες διὰ τὸ ύγραερίον) τῶν θασικῶν κανονισμῶν τροποποιεῖται ὡς ἀκολούθως :

(α) Διὰ τής θιαγραφῆς τής παραγράφου (2) αὐτοῦ καὶ τῆς ικτικαταστάσεως τής διὰ τής ἀκολούθου νέας παραγράφου:

«(2) "Έκαστον δοχείον χωρητικότητος εἰς ύδωρ 130-2,500 λίτρων θά υπόκειται εἰς πλήρη καὶ λεπτομερή έξέτασιν δπτικῶς κατὰ διαστήματα, οὐχὶ μεγαλύτερα τῶν 5 έτῶν καὶ εἰς δοκιμὴν όροστατικῆς πιέσεως εἰς 1½ φοράς τὸ διάντατον δριον τής λειτουργικῆς πιέσεως κατὰ διαστήματα οὐχὶ μεγαλύτερα τῶν 10 έτῶν μετά τὴν ήμερομηνίαν τής ἀρχικῆς δοκιμῆς πιέσεως, ώς αὕτη ἀναγράφεται ἐπὶ τοῦ δοχείου ή τοῦ πιστοποιητικοῦ τής δοκιμῆς.».

(β) διὰ τῆς προσθήκης εὐθύς μετά τὴν παράγραφον (2) αὐτοῦ τῆς ἀκολούθου νέας παραγράφου (3):

«(3) "Έκαστον δοχείον χωρητικότητος εἰς ύδωρ 1-130 λίτρων θά υπόκειται εἰς περιοδικὸν έλεγχον, συμφώνως πρὸς πόλι Κυπριακὸν Πρότυπον 76:1980 (Προδιαγραφὴ διὰ περιοδικοῦ έλεγχον, δοκιμᾶς καὶ συντήρησιν κυλίνδρων μεταφορᾶς ύγραερίου).».

Α. Οι βασικοί ικανοισμοί τροποποιούνται διά τής ἐν αὐτοῖς προσθήκης εὐθύς μετά τὸν Κανονισμὸν 100ΛΖ τοῦ ἀκολούθου νέου Κανονισμοῦ:

«100ΛΗ. Τὰ τέλη διά πᾶσαν ἐπιθεώρησιν διενεργουμένην ὑπὸ τῆς Ἀρχῆς πρὸς τὸν σκοπὸν ἐγκρίσεως συμφώνως πρὸς τὰς παραγράφους 100Δ καὶ 100Ι θὰ καθορίζωνται ἐκάστοτε θάσει τῶν πραγματικῶν ἔξόδων τῆς Ἀρχῆς».